



# ÚSTAVNÍ SOUD

JOŠTOVA 8, 660 83 BRNO

Vážený pan

...

**ID DS:**

V Brně dne 16. února 2023  
Č. j.: SPR. ÚS 292/23-4 INF

Vážený pane magistře,

Ústavnímu soudu byla dne 1. února 2023 doručena Vaše žádost o poskytnutí informací podaná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSPI“). V návaznosti na ni Vám k jednotlivým bodům Vaší žádosti sděluji následující:

1. Speciální interní směrnice, která by jednoznačně stanovila povinnosti v souvislosti s instalovanými flexibilními hadicemi, není Ústavním soudem vydána a konkrétní povinnosti v souvislosti s instalovanými flexibilními hadicemi nejsou stanoveny ani jinou interní směrnicí.
2. Kontroly flexibilních hadic jsou prováděny pověřenými zaměstnanci Ústavního soudu namátkově, a to vizuálním způsobem. Na tomto místě lze připomenout, že tyto hadice mají zpravidla 10letou záruční dobu.
3. Výměny flexibilních hadic jsou prováděny v případech, kdy externí společnost (viz odpověď k otázce 4) nebo zaměstnanec Ústavního soudu zjistí její porušení nebo netěsnost, kterou nelze opravit jinak.
4. Ústavní soud neuzavírá vodovodní ventily mimo provozní dobu. V budově Ústavního soudu je přítomna stálá služba (ochranná služba Policie České republiky), jejíž příslušníci konají pravidelné obchůzky de facto ve všech prostorách budovy a Ústavní soud má sjednanu smlouvu s externí společností, pod kterou spadá mj. kontrola, ale zejména rychlý zásah v případě havárie vody, a to bez ohledu na to, zda se jedná o běžný pracovní den či den pracovního klidu.

S pozdravem

JUDr. Vlastimil Göttinger, Ph.D.  
generální sekretář Ústavního soudu